

衡阳市应急管理局

对市第十六届人大三次会议第 356 号建议的答复

衡应急建复〔2024〕3 号（A 类）

刘衡英代表：

您提出的《关于尽快搬迁电信机房、消除安全隐患的建议》收悉，现答复如下：

对您提出的建议，我局与市消防救援支队、中国移动衡阳分公司进行了会商，联合市消防救援支队、中国移动衡阳分公司就有关隐患事项进行现场核查，其整改情况是：

一、关于辐射问题

您所反映的机房为中国移动衡阳分公司新一中节点综合机房，该机房非基站机房而是数据汇聚机房，主要设备为家庭宽带接入的光纤网络设备及其配套设备，为周边居民移动宽带用户提供光纤接入。中国移动衡阳分公司已于 2024 年 2 月邀请核工业二三 0 研究所对机房内设备进行了电磁辐射检测，经过专业测试及评估，评估结果显示所有设备电磁辐射环评均达到国家相关标准。

二、关于无人值守问题

该机房为全智能机房，配备了全套的智能监控检测设备，该套智能监控设备与中国移动衡阳分公司后台监控中心直连，能够及时监控机房内的环境运行质量，包括温度、湿度、供电情况等各类参

数，均能够做到及时监控、随时查询，监控中心 7x24 小时有专人值守，出现故障随时有专业人员在半小时内响应。

三、关于消防安全隐患问题

该机房配备了智能灭火系统，配备了全套喷洒灭火系统及柜式七氟丙烷气体灭火装置，其消防应急能力远高于一般普通场所的消防标准，可第一时间针对机房内的火灾火情进行有效处置。2024 年 3 月 11 日，我局联合市消防救援支队专业技术人员对机房进行检查，市消防救援支队检查认为：该机房基本符合消防技术标准要求，不存在明显的消防安全隐患。

下一步，我们将持续激活底线工作“五全一常态”工作机制，全力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动，持续推行“三查一曝光”措施，严查各类非法违法和违规违章行为，压实企业（单位）安全生产主体责任，推动全市安全生产形势持续稳定向好。

感谢您对应急管理工作的关心和支持。



责任领导：陈荣林

承办人：李孝军

联系电话：17707349828

抄送：市人大常委会代表工委（2），市政府办（2）。