

衡阳市住房和城乡建设局

关于注销长沙湘旺保温材料有限公司 部分节能产品公示信息的公告

根据衡阳市人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治工作专班办公室《关于11月份重点工作任务的提示函》（衡电专班办函〔2025〕15号）中全国建筑保温材料质量抽查结果，长沙湘旺保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS），其导热系数（平均温度25℃）项目检测结果不符合国家相关标准及节能技术要求，被判定为不合格产品。

依据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步强化建筑节能监管工作的通知》（湘建科〔2022〕11号）、《衡阳市建筑节能产品（材料）公示制度》（衡建发〔2025〕38号）中关于动态监管及退出机制的规定，对经查实不符合标准或存在质量问题的公示产品，应予以清退。经研究，现决定如下：

自本公告发布之日起，注销长沙湘旺保温材料有限公司生产的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品在我市的建筑节能产品公示信息。涉及的具体信息为：原公示批次2025年第二批，公示编号2025-014。即日起，该型号产品不得再作为建筑节能产品在我市建设工程中推广使用。各建设、设计、

施工、监理单位在选用建筑节能材料时，应严格核查产品公示状态，确保选用符合标准的节能产品。

特此公告。

衡阳市住房和城乡建设局

2025年12月31日

