170013061713

编号：CSSY-SJ-FM-2018-078

国家城市供水水质监测网长沙监测站

CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检 测 报 告

TEST REPORT

国家城市供水水质监测网长沙监测站 检验检测专用章

报告编号： 2020-07-229

样品名称： 出厂水

委托/送检单位： 衡阳市自来水有限公司（新城南水厂）

报告日期： 2020 年 7 月 31 日

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007069

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	新城南水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100ml	
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100ml	
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100ml	
4	菌落总数	GB/T5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/ml	
5	砷	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.004	mg/L	
6	镉	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
7	铅	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
8	汞	GB/T5750.6-2006中的8.4	≤0.001	<0.00005	mg/L	
9	硒	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
10	氰化物	CJ/T141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
11	氟化物	GB/T5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.23	mg/L	
12	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006中的5.3	≤10	1.14	mg/L	
13	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.031	mg/L	
14	四氯化碳	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.002	0.0002	mg/L	
15	色度	GB/T5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
16	浑浊度	GB/T5750.4-2006中的2.1	≤1	0.17	NTU	
17	臭和味	GB/T5750.4-2006中的3.1	无	无		
18	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006中的4.1	无	无		
19	pH	GB/T5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.62		
20	铝	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.095	mg/L	
21	铁	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
22	锰	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.006	mg/L	
23	铜	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
24	锌	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
25	氯化物	GB/T5750.5-2006中的2.2	≤250	6.53	mg/L	
26	硫酸盐	GB/T5750.5-2006中的1.2	≤250	8.95	mg/L	
27	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006中的8.1	≤1000	94	mg/L	
28	总硬度(以CaCO3计)	GB/T5750.4-2006中的7.1	≤450	88.3	mg/L	
29	耗氧量	GB/T5750.7-2006中的1.1	≤3	0.93	mg/L	
30	挥发酚	CJ/T141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
31	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
32	总α放射性	GB/T5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
33	总β放射性	GB/T5750.13-2006中的2.1	≤1	0.06	Bq/L	
34	余氯	GB/T5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.60	mg/L	
35	锑	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0021	mg/L	
36	钡	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.025	mg/L	
37	铍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
38	硼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007069

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	新城南水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
39	钼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0006	mg/L	
40	镍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0004	mg/L	
41	银	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
42	铊	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00007	mg/L	
43	氯化氰(以CN-计)	GB/T5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
44	二溴一氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
45	一溴二氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.005	mg/L	
46	二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.03	mg/L	
47	1,2-二氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
48	二氯甲烷	GB/T5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
49	三卤甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤1	0.63		
50	1,1,1-三氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
51	三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
52	三氯乙醛	GB/T5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
53	2,4,6-三氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
54	三溴甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
55	七氯	GB/T5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
56	马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
57	五氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
58	六六六	GB/T5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
59	六氯苯	GB/T5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
60	乐果	GB/T23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
61	对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
62	灭草松	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
63	甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
64	百菌清	GB/T5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
65	呋喃丹	GB/T23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
66	林丹	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
67	毒死蜱	GB/T23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
68	草甘膦	CJ/T141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
69	敌敌畏	GB/T23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
70	莠去津	GB/T23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
71	溴氰菊酯	GB/T5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
72	2,4-滴	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
73	滴滴涕	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
74	乙苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
75	二甲苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
76	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：刘嘉欣

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007069

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	新城南水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆姬
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆姬 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
77	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
78	1,2-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0005	mg/L	
79	1,4-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
80	三氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
81	三氯苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.001	mg/L	
82	六氯丁二烯	GB/T5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
83	丙烯酰胺	GB/T5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
84	四氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.04	0.0004	mg/L	
85	甲苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
86	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
87	环氧氯丙烷	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0003	mg/L	
88	苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
89	苯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0005	mg/L	
90	苯并(a)芘	CJ/T141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
91	氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.004	mg/L	
92	氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
93	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
94	氨氮（NH3-N）	GB/T5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
95	硫化物	GB/T5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
96	钠	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤200	2.07	mg/L	
97	六价铬	GB/T5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(以下空白)

制表：刘姝颖　　校核：刘嘉诗

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构（公章）

检验检测专用章

报告说明

1. 本检测报告仅对来样（客户送样）负责或仅对所抽样批次（本站抽样）负责。

2. 本检测报告未经本站批准，不得复制（全文复制除外）。

3. 本检测报告涂改、增删无效；未加盖本站印章无效，无骑缝章无效。

4. 送检单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起七天内向本站提出复核申请，微生物检测报告不受理复检申请。

5. 本检测报告及本机构名称未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

国家城市供水水质监测网长沙监测站

地　　址：长沙市天心区新开铺街道南二环二段487号

邮　　编：410009

电　　话：0731－85197183

电子邮件：changshazhan@163.com

170013061713

编号：CSSY-SJ-FM-2018-078

国家城市供水水质监测网长沙监测站

CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检 测 报 告

TEST REPORT

国家城市供水水质监测网长沙监测站 检验检测专用章

报告编号： 2020-07-230

样品名称： 出厂水

委托/送检单位： 衡阳市自来水有限公司（城北水厂）

报告日期： 2020 年 7 月 31 日

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007070

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	城北水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100ml	
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100ml	
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100ml	
4	菌落总数	GB/T5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/ml	
5	砷	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.003	mg/L	
6	镉	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
7	铅	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
8	汞	GB/T5750.6-2006中的8.4	≤0.001	<0.00005	mg/L	
9	硒	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
10	氰化物	CJ/T141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
11	氟化物	GB/T5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.30	mg/L	
12	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006中的5.3	≤10	1.19	mg/L	
13	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.024	mg/L	
14	四氯化碳	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.002	0.0002	mg/L	
15	色度	GB/T5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
16	浑浊度	GB/T5750.4-2006中的2.1	≤1	0.13	NTU	
17	臭和味	GB/T5750.4-2006中的3.1	无	无		
18	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006中的4.1	无	无		
19	pH	GB/T5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.65		
20	铝	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.101	mg/L	
21	铁	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
22	锰	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.002	mg/L	
23	铜	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
24	锌	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
25	氯化物	GB/T5750.5-2006中的2.2	≤250	7.27	mg/L	
26	硫酸盐	GB/T5750.5-2006中的1.2	≤250	10.05	mg/L	
27	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006中的8.1	≤1000	109	mg/L	
28	总硬度(以CaC03计)	GB/T5750.4-2006中的7.1	≤450	89.3	mg/L	
29	耗氧量	GB/T5750.7-2006中的1.1	≤3	1.42	mg/L	
30	挥发酚	CJ/T141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
31	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
32	总α放射性	GB/T5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
33	总β放射性	GB/T5750.13-2006中的2.1	≤1	0.05	Bq/L	
34	余氯	GB/T5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.40	mg/L	
35	锑	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0021	mg/L	
36	钡	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.025	mg/L	
37	铍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
38	硼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007070

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	城北水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆姬
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆姬 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
39	钼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0005	mg/L	
40	镍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.02	<0.0002	mg/L	
41	银	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
42	铊	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00006	mg/L	
43	氯化氰(以CN-计)	GB/T5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
44	二溴一氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
45	一溴二氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.004	mg/L	
46	二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.03	mg/L	
47	1,2-二氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
48	二氯甲烷	GB/T5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
49	三卤甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤1	0.48		
50	1,1,1-三氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
51	三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
52	三氯乙醛	GB/T5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
53	2,4,6-三氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
54	三溴甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
55	七氯	GB/T5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
56	马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
57	五氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
58	六六六	GB/T5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
59	六氯苯	GB/T5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
60	乐果	GB/T23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
61	对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
62	灭草松	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
63	甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
64	百菌清	GB/T5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
65	呋喃丹	GB/T23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
66	林丹	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
67	毒死蜱	GB/T23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
68	草甘膦	CJ/T141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
69	敌敌畏	GB/T23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
70	莠去津	GB/T23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
71	溴氰菊酯	GB/T5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
72	2,4-滴	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
73	滴滴涕	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
74	乙苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.001	mg/L	
75	二甲苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
76	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：刘嘉玲

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007070

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	城北水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
77	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
78	1,2-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0005	mg/L	
79	1,4-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
80	三氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
81	三氯苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.001	mg/L	
82	六氯丁二烯	GB/T5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
83	丙烯酰胺	GB/T5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
84	四氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.04	0.0004	mg/L	
85	甲苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
86	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
87	环氧氯丙烷	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0003	mg/L	
88	苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
89	苯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0005	mg/L	
90	苯并(a)芘	CJ/T141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
91	氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.004	mg/L	
92	氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
93	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
94	氨氮（NH3-N）	GB/T5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
95	硫化物	GB/T5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
96	钠	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤200	2.06	mg/L	
97	六价铬	GB/T5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(以下空白)

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

报告说明

1. 本检测报告仅对来样（客户送样）负责或仅对所抽样批次（本站抽样）负责。

2. 本检测报告未经本站批准，不得复制（全文复制除外）。

3. 本检测报告涂改、增删无效；未加盖本站印章无效，无骑缝章无效。

4. 送检单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起七天内向本站提出复核申请，微生物检测报告不受理复检申请。

5. 本检测报告及本机构名称未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

国家城市供水水质监测网长沙监测站

地　　址：长沙市天心区新开铺街道南二环二段487号

邮　　编：410009

电　　话：0731－85197183

电子邮件：changshazhan@163.com

170013061713

编号：CSSY-SJ-FM-2018-078

国家城市供水水质监测网长沙监测站

CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检 测 报 告

TEST REPORT

国家城市供水水质监测网长沙监测站 检验检测专用章

报告编号： 2020-07-231

样品名称： 出厂水

委托/送检单位： 衡阳市自来水有限公司（江东水厂）

报告日期： 2020 年 7 月 31 日

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007071

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	江东水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100ml	
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100ml	
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100ml	
4	菌落总数	GB/T5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/ml	
5	砷	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.005	mg/L	
6	镉	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
7	铅	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
8	汞	GB/T5750.6-2006中的8.4	≤0.001	<0.00005	mg/L	
9	硒	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
10	氰化物	CJ/T141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
11	氟化物	GB/T5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.19	mg/L	
12	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006中的5.3	≤10	1.16	mg/L	
13	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.025	mg/L	
14	四氯化碳	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.002	0.0002	mg/L	
15	色度	GB/T5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
16	浑浊度	GB/T5750.4-2006中的2.1	≤1	0.19	NTU	
17	臭和味	GB/T5750.4-2006中的3.1	无	无		
18	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006中的4.1	无	无		
19	pH	GB/T5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.72		
20	铝	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.084	mg/L	
21	铁	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
22	锰	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.1	<0.002	mg/L	
23	铜	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
24	锌	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	0.007	mg/L	
25	氯化物	GB/T5750.5-2006中的2.2	≤250	6.20	mg/L	
26	硫酸盐	GB/T5750.5-2006中的1.2	≤250	8.83	mg/L	
27	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006中的8.1	≤1000	101	mg/L	
28	总硬度(以CaC03计)	GB/T5750.4-2006中的7.1	≤450	86.7	mg/L	
29	耗氧量	GB/T5750.7-2006中的1.1	≤3	1.39	mg/L	
30	挥发酚	CJ/T141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
31	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
32	总α放射性	GB/T5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
33	总β放射性	GB/T5750.13-2006中的2.1	≤1	0.07	Bq/L	
34	余氯	GB/T5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.40	mg/L	
35	锑	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0015	mg/L	
36	钡	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.021	mg/L	
37	铍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
38	硼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007071

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	江东水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆姬
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆姬 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
39	钼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0005	mg/L	
40	镍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.02	<0.0002	mg/L	
41	银	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
42	铊	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00006	mg/L	
43	氯化氰(以CN-计)	GB/T5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
44	二溴一氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
45	一溴二氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.004	mg/L	
46	二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.03	mg/L	
47	1,2-二氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
48	二氯甲烷	GB/T5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
49	三卤甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤1	0.50		
50	1,1,1-三氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
51	三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
52	三氯乙醛	GB/T5750.10-2006中的8.1	≤0.01	0.008	mg/L	
53	2,4,6-三氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
54	三溴甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
55	七氯	GB/T5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
56	马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
57	五氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
58	六六六	GB/T5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
59	六氯苯	GB/T5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
60	乐果	GB/T23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
61	对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
62	灭草松	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
63	甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
64	百菌清	GB/T5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
65	呋喃丹	GB/T23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
66	林丹	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
67	毒死蜱	GB/T23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
68	草甘膦	CJ/T141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
69	敌敌畏	GB/T23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
70	莠去津	GB/T23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
71	溴氰菊酯	GB/T5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
72	2,4-滴	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
73	滴滴涕	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0001	mg/L	
74	乙苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
75	二甲苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
76	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007071

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	江东水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
77	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
78	1,2-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0005	mg/L	
79	1,4-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
80	三氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
81	三氯苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.001	mg/L	
82	六氯丁二烯	GB/T5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
83	丙烯酰胺	GB/T5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
84	四氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.04	0.0003	mg/L	
85	甲苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
86	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
87	环氧氯丙烷	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0003	mg/L	
88	苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
89	苯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0005	mg/L	
90	苯并(a)芘	CJ/T141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
91	氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.004	mg/L	
92	氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
93	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
94	氨氮（NH3-N）	GB/T5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
95	硫化物	GB/T5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
96	钠	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤200	1.99	mg/L	
97	六价铬	GB/T5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(以下空白)

制表：刘妹颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站 检验检测专用章

报告说明

1. 本检测报告仅对来样（客户送样）负责或仅对所抽样批次（本站抽样）负责。

2. 本检测报告未经本站批准，不得复制（全文复制除外）。

3. 本检测报告涂改、增删无效；未加盖本站印章无效，无骑缝章无效。

4. 送检单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起七天内向本站提出复核申请，微生物检测报告不受理复检申请。

5. 本检测报告及本机构名称未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

国家城市供水水质监测网长沙监测站

地　　址：长沙市天心区新开铺街道南二环二段487号

邮　　编：410009

电　　话：0731－85197183

电子邮件：changshazhan@163.com

170013061713

编号：CSSY-SJ-FM-2018-078

国家城市供水水质监测网长沙监测站

CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检 测 报 告

TEST REPORT

国家城市供水水质监测网长沙监测站 检验检测专用章

报告编号： 2020-07-228

样品名称： 出厂水

委托/送检单位： 衡阳市自来水有限公司（演武坪水厂）

报告日期： 2020 年 7 月 31 日

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202007068

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	15L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
托/检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100ml	
	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100ml	
	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100ml	
	菌落总数	GB/T5750.12-2006中的1.1	≤100	18	CFU/ml	
	砷	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.005	mg/L	
	镉	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	<0.0001	mg/L	
	铅	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
	汞	GB/T5750.6-2006中的8.4	≤0.001	<0.00005	mg/L	
	硒	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
	氰化物	CJ/T141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
	氟化物	GB/T5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.20	mg/L	
	硝酸盐(以N计)	GB/T5750.5-2006中的5.3	≤10	1.23	mg/L	
	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.028	mg/L	
	四氯化碳	GB/T5750.8-2006中的1.2	≤0.002	0.0002	mg/L	
	溴酸盐	GB/T5750.10-2006中的14.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006中的13.2	≤0.7	<0.005	mg/L	
	氯酸盐	GB/T5750.10-2006中的13.2	≤0.7	<0.005	mg/L	
	色度	GB/T5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
	浑浊度	GB/T5750.4-2006中的2.1	≤1	0.14	NTU	
	臭和味	GB/T5750.4-2006中的3.1	无	无		
	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006中的4.1	无	无		
	pH	GB/T5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.50		
	铝	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.116	mg/L	
	铁	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
	锰	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.1	<0.002	mg/L	
	铜	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
	锌	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
	氯化物	GB/T5750.5-2006中的2.2	≤250	8.98	mg/L	
	硫酸盐	GB/T5750.5-2006中的1.2	≤250	9.82	mg/L	
	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006中的8.1	≤1000	123	mg/L	
	总硬度(以CaCO3计)	GB/T5750.4-2006中的7.1	≤450	91.5	mg/L	
	耗氧量	GB/T5750.7-2006中的1.1	≤3	1.05	mg/L	
	挥发酚	CJ/T141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
	总α放射性	GB/T5750.13-2006中的1.1	≤0.5	0.03	Bq/L	
	总β放射性	GB/T5750.13-2006中的2.1	≤1	0.08	Bq/L	
	余氯	GB/T5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.10	mg/L	
	贾第鞭毛虫	GB/T5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	

表：刘姝颖　　校核：刘嘉玲

发：

签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007068

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆姬
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆姬 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
39	隐孢子虫	GB/T5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	
40	锑	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0018	mg/L	
41	钡	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.025	mg/L	
42	铍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
43	硼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	
44	钼	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0006	mg/L	
45	镍	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.02	<0.0002	mg/L	
46	银	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
47	铊	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00008	mg/L	
48	氯化氰(以CN-计)	GB/T5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
49	二溴一氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
50	一溴二氯甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.005	mg/L	
51	二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.03	mg/L	
52	1,2-二氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
53	二氯甲烷	GB/T5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
54	三卤甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤1	0.56		
55	1,1,1-三氯乙烷	GB/T5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
56	三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
57	三氯乙醛	GB/T5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
58	2,4,6-三氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
59	三溴甲烷	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
60	七氯	GB/T5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
61	马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
62	五氯酚	CJ/T141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
63	六六六	GB/T5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
64	六氯苯	GB/T5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
65	乐果	GB/T23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
66	对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
67	灭草松	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
68	甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
69	百菌清	GB/T5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
70	呋喃丹	GB/T23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
71	林丹	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
72	毒死蜱	GB/T23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
73	草甘膦	CJ/T141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
74	敌敌畏	GB/T23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
75	莠去津	GB/T23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
76	溴氰菊酯	GB/T5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	

制表：刘妹颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

样品编号 202007068

样品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
样品数量	15L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2020-7-14	抽样人	廖隆娅
收样日期	2020-7-14	检测日期	2020-7-14～2020-7-24	任务性质	委托检测
委托/送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	廖隆娅 13574790670
评价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

序号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
77	2,4-滴	CJ/T141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
78	滴滴涕	GB/T5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
79	乙苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
80	二甲苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
81	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	
82	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
83	1,2-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0005	mg/L	
84	1,4-二氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
85	三氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
86	三氯苯(总量)	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.001	mg/L	
87	六氯丁二烯	GB/T5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
88	丙烯酰胺	GB/T5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
89	四氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的1.1	≤0.04	0.0004	mg/L	
90	甲苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
91	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	0.0010	mg/L	
92	环氧氯丙烷	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0003	mg/L	
93	苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
94	苯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0005	mg/L	
95	苯并(a)芘	CJ/T141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
96	氯乙烯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.004	mg/L	
97	氯苯	GB/T5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0005	mg/L	
98	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
99	氨氮（NH3-N）	GB/T5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
100	硫化物	GB/T5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
101	钠	GB/T5750.6-2006中的1.5	≤200	5.89	mg/L	
102	六价铬	GB/T5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	

依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(以下空白)

制表：刘姝颖　　校核：

签发：　　签发日期：2020.7.31

检验机构(公章)

报告说明

1. 本检测报告仅对来样（客户送样）负责或仅对所抽样批次（本站抽样）负责。

2. 本检测报告未经本站批准，不得复制（全文复制除外）。

3. 本检测报告涂改、增删无效；未加盖本站印章无效，无骑缝章无效。

4. 送检单位若对本检测报告有异议，可在收到报告之日起七天内向本站提出复核申请，微生物检测报告不受理复检申请。

5. 本检测报告及本机构名称未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

国家城市供水水质监测网长沙监测站

地　　址：长沙市天心区新开铺街道南二环二段487号

邮　　编：410009

电　　话：0731－85197183

电子邮件：changshazhan@163.com